市町村・一部事務組合名	銚子市	施設名	銚子市一般廃棄物最終処分場

令和6年度　一般廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

法定検査頻度　No.29～32及び42：月1回以上、その他：年1回以上

No.	試料採取年月日		基準値	4月17日	5月15日	6月12日	7月17日	8月20日	9月11日	10月15日	11月6日				
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01												
2	シアン化合物	mg/L	不検出												
3	有機燐化合物	mg/L	不検出												
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1												
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05												
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05												
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005												
8	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出												
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出												
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1												
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1												
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2												
13	四塩化炭素	mg/L	0.02												
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04												
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4												
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3												
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06												
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02												
20	チウラム	mg/L	0.06												
21	シマジン	mg/L	0.03												
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2												
23	ベンゼン	mg/L	0.1												
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1												
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10												
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	8												
27	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100												
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5												
29	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.5	7.8	7.9				
30	生物化学的酸素要求量	mg/L	20	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5				
31	化学的酸素要求量	mg/L	20	4.0	3.2	5.1	4.0	3.5	3.3	3.1	3.4				
32	浮遊物質量	mg/L	40	1	<1	<1	<1	2	1	1	<1				
33	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
34	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/L	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
35	フェノール類含有量	mg/L	0.5	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
36	銅含有量	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08				
37	亜鉛含有量	mg/L	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
38	溶解性鉄含有量	mg/L	5	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	2.3	<0.05	<0.05				
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.21	<0.05	<0.05				
40	クロム含有量	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
41	大腸菌群数	個/mL	3000	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
42	窒素含有量	mg/L	120	2.4	1.8	2.1	1.1	1.0	1.0	0.8	0.9				
43	燐含有量	mg/L	16	0.36	0.27	0.34	0.32	0.27	0.32	0.26	0.23				
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10												