市町村・一部事務組合名		銚子市	施設名	銚子市一般廃棄物最終処分場

令和6年度　一般廃棄物最終処分場観測井№1水質分析結果

法定検査頻度　No.1～5：月1回以上、No.6～34：年1回以上

	観測井名称		基準値	観測井№1											
No.	試料採取年月日			4月17日	5月15日	6月12日	7月17日	8月20日	9月11日	10月15日	11月6日				
1	水素イオン濃度	pH	－	7.1	7.4	7.0	6.8	7.1	7.3	7.1	7.1				
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	－	<0.5	<0.5	1.4	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5				
3	化学的酸素要求量	mg/L	－	0.6	1.2	3.5	1.5	1.2	0.6	1.2	0.8				
4	塩化物イオン濃度	mg/L	－	31	47	47	37	19	31	29	33				
5	電気伝導率	mS/m	－	56.7	50.2	48.7	42.7	42.2	52.8	52.7	51.7				
6	全シアン	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
7	鉛	mg/L	0.01	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
8	六価クロム	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
9	砒素	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
10	ふっ素	mg/L	0.8												
11	総水銀	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10												
13	カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
14	ほう素	mg/L	1												
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
18	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
19	四塩化炭素	mg/L	0.002												
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004												
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1												
22	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1												
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006												
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002												
26	チウラム	mg/L	0.006												
27	シマジン	mg/L	0.003												
28	チオベンカルブ	mg/L	0.02												
29	ベンゼン	mg/L	0.01												
30	セレン	mg/L	0.01												
31	アルキル水銀	mg/L	不検出												
32	クロロエチレン	mg/L	0.002												
33	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
34	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												