市町村・一部事務組合名	銚子市	施設名	長塚埋没処分地

令和6年度　長塚埋没処分地保有水No.5水質分析結果

検査頻度　No.1及び2：月1回以上、No.31～34及び44：年4回以上、その他：年2回以上

No.	試料採取年月日		廃止基準	4月17日	5月15日	6月19日	7月17日	8月20日	9月11日	10月15日	11月6日	12月11日	1月16日	2月5日	3月12日
1	電気伝導率	mS/m	－	203	220	248	189	193	177	163	162	228	395	469	436
2	塩化物イオン濃度	mg/L	－	140	550	200	110	140	86	81	77	190	620	480	540
3	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出			不検出						不検出			
4	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005			<0.0005						<0.0005			
5	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			<0.001						<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.1			<0.005						<0.005			
7	有機燐化合物	mg/L	1			<0.1						<0.1			
8	六価クロム化合物	mg/L	0.5			<0.02						<0.02			
9	砒素及びその化合物	mg/L	0.1			<0.005						<0.005			
10	シアン化合物	mg/L	1			<0.1						<0.1			
11	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			<0.0005						<0.0005			
12	トリクロロエチレン	mg/L	0.3			<0.001						<0.001			
13	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
14	ジクロロメタン	mg/L	0.2			<0.001						<0.001			
15	四塩化炭素	mg/L	0.02			<0.0002						<0.0002			
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			<0.0004						<0.0004			
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			<0.001						<0.001			
18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			<0.001						<0.001			
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			<0.001						<0.001			
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			<0.0006						<0.0006			
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02			<0.0002						<0.0002			
22	チウラム	mg/L	0.06			<0.0006						<0.0006			
23	シマジン	mg/L	0.03			<0.0003						<0.0003			
24	チオベンカルブ	mg/L	0.2			<0.001						<0.001			
25	ベンゼン	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
26	セレン及びその化合物	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			<0.005						<0.005			
28	ほう素及びその化合物	mg/L	50			1.2						1.1			
29	ふっ素及びその化合物	mg/L	15			0.1						<0.1			
30	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200			26						24			
31	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6			7.2			7.3			7.5			7.5
32	生物化学的酸素要求量	mg/L	60			250			25			2.7			22
33	化学的酸素要求量	mg/L	90			29			62			31			120
34	浮遊物質量	mg/L	60			30			350			23			130
35	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油類含有量）	mg/L	5			<1						<1			
36	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油脂類含有量）	mg/L	30			<1						<1			
37	フェノール類含有量	mg/L	5			<0.005						<0.005			
38	銅含有量	mg/L	3			<0.01						<0.01			
39	亜鉛含有量	mg/L	2			<0.05						<0.05			
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10			0.12						0.05			
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10			0.19						0.18			
42	クロム含有量	mg/L	2			<0.02						<0.02			
43	大腸菌群数	個/mL	3000			<1						<1			
44	窒素含有量	mg/L	120			77			57			70			180
45	燐含有量	mg/L	16			0.72						0.65			
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10			0.025						0.074			