

給水装置工事確認書

年 月 日

銚子市水道事業
銚子市長

様

住 所
氏名又は名称
代表者氏名

水道法第25条の10の規定により、下記項目について確認したことを報告いたします。

申 込 者	住 所	
	氏 名	
工 事 場 所		

確 認 項 目	確 認 結 果	
1. 管の種類	<input type="checkbox"/> 精算書のとおり	<input type="checkbox"/> 精算書訂正
2. 管の口径	<input type="checkbox"/> 精算書のとおり	<input type="checkbox"/> 精算書訂正
3. 布設延長	<input type="checkbox"/> 精算書のとおり	<input type="checkbox"/> 精算書訂正
4. 管の埋設深さ	<input type="checkbox"/> 公道部	cm
	<input type="checkbox"/> 私道部	<input type="checkbox"/> 60 cm以上 <input type="checkbox"/> 60 cm未満
	<input type="checkbox"/> 宅地内	<input type="checkbox"/> 30 cm以上 <input type="checkbox"/> 30 cm未満
5. 管の接合	<input type="checkbox"/> 適正	
6. 逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正	
7. 吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正	
8. 給水用具の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正	
9. 給水栓等の位置	<input type="checkbox"/> 精算書のとおり	<input type="checkbox"/> 精算書訂正
10. 管の防護措置	<input type="checkbox"/> 適正	
11. 使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 認証品	
12. 耐圧試験 (0.75MPa・1分間)	<input type="checkbox"/> 漏水なし (写真添付)	
13. 路面復旧状況	<input type="checkbox"/> 良好 (<input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧)	