

平成15年度水道水の水質検査結果

平成15年度に実施した水道水の水質検査結果は次の表のとおりで、すべての項目で水道法に定める水質基準を満たしています。

	・	項目名	単位	水質基準	浄水 (本城浄水場内)	長崎町 (本城系)	松岸町 (企業団系)
健康に 関連す る 項 目	1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0
	2	大腸菌群	+-	検出されないこと	-	-	-
	3	カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	4	水銀	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛	mg/l	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	3.95	3.95	1.87
	11	フッ素	mg/l	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	15	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.002	0.005	0.017
	22	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.013	0.021	0.012
	23	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.008	0.014	0.016
	24	ブromホルム	mg/l	0.09以下	0.007	0.011	0.002
	25	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.030	0.050	0.048
	26	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	27	シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	28	チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	29	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満