

|                      | No | 項目名               | 単位   | 水質基準値         | 浄水<br>(本城浄水場内) | 犬吠埼<br>(本城系) | 猿田町<br>(企業団系) | 原水             |                |
|----------------------|----|-------------------|------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                      |    |                   |      |               |                |              |               | 高田川<br>(白石取水場) | 黒部川<br>(新宿取水場) |
| 水道が有すべき性状に<br>関連する項目 | 31 | 亜鉛及びその化合物         | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     | 0.01未満         | 0.01未満       | 0.01未満        | 0.01未満         | 0.01未満         |
|                      | 32 | アルミニウム及びその化合物     | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     | 0.060          | 0.060        | 0.060         | —              | —              |
|                      | 33 | 鉄及びその化合物          | mg/ℓ | 0.3mg/ℓ以下     | 0.03未満         | 0.03未満       | 0.03未満        | 0.64           | 0.73           |
|                      | 34 | 銅及びその化合物          | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     | 0.01未満         | 0.01未満       | 0.01未満        | 0.01未満         | 0.01未満         |
|                      | 35 | ナトリウム及びその化合物      | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     | 31.9           | 30.0         | 31.6          | 35.7           | 32.1           |
|                      | 36 | マンガン及びその化合物       | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下    | 0.001未満        | 0.002        | 0.001未満       | 0.052          | 0.085          |
|                      | 37 | 塩化物イオン            | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     | 49.3           | 48.2         | 53.0          | 36.1           | 44.9           |
|                      | 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300mg/ℓ以下     | 93             | 93           | 91            | 151            | 91             |
|                      | 39 | 蒸発残留物             | mg/ℓ | 500mg/ℓ以下     | 215            | 205          | 211           | 316            | 225            |
|                      | 40 | 陰イオン界面活性剤         | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     | 0.02未満         | 0.02未満       | 0.02未満        | 0.02未満         | 0.02未満         |
|                      | 41 | ジオスミン             | mg/ℓ | 0.00002mg/ℓ以下 | 0.000001未満     | 0.000001未満   | 0.000001未満    | 0.000002       | 0.000004       |
|                      | 42 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/ℓ | 0.00002mg/ℓ以下 | 0.000001未満     | 0.000001     | 0.000003      | 0.000002       | 0.000011       |
|                      | 43 | 非イオン界面活性剤         | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下    | 0.005未満        | 0.005未満      | 0.005未満       | 0.005未満        | 0.005未満        |
|                      | 44 | フェノール類            | mg/ℓ | 0.005mg/ℓ以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満     | 0.0005未満      | 0.0005未満       | 0.0005未満       |
|                      | 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 5mg/ℓ以下       | 1.4            | 1.4          | 1.5           | 2.6            | 3.6            |
|                      | 46 | pH値               | —    | 5.8以上8.6以下    | 7.5            | 7.4          | 7.6           | 7.7            | 8.3            |
|                      | 47 | 味                 | —    | 異常でないこと       | 異常なし           | 異常なし         | 異常なし          | —              | —              |
|                      | 48 | 臭気                | —    | 異常でないこと       | 異常なし           | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし           | 藻臭             |
|                      | 49 | 色度                | 度    | 5度以下          | 1.0未満          | 1.0未満        | 1.0未満         | 3.0            | 3.7            |
|                      | 50 | 濁度                | 度    | 2度以下          | 0.1未満          | 0.1未満        | 0.11          | 4.5            | 18.5           |

※表中の「〇〇未満」表示は定量限界値です

## 〈お願い〉白石貯水場(白石ダム)における釣りの禁止について

市民の大事な水道水源である白石ダムの敷地内に無断で侵入し、釣りをしている人が見受けられます。

水源の保護及び危険防止のため、釣りは禁止しておりますので立ち入らないようお願いいたします。

