

| | No | 項目名 | 単位 | 水質基準値 | 浄水 (本城浄水場内) | 犬吠埼 (本城系) | 猿田町 (企業団系) | 原水 | |
|----------------------|----|-------------------|------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | 高田川 (白石取水場) | 黒部川 (新宿取水場) |
| 水道が有すべき性状に 関連する項目 | 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | — | — |
| | 33 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3mg/ℓ以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.48 | 0.67 |
| | 34 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下 | 34.2 | 32.2 | 33.2 | 35.7 | 34.3 |
| | 36 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.066 | 0.086 |
| | 37 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下 | 43.3 | 40.9 | 44.0 | 38.3 | 36.9 |
| | 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300mg/ℓ以下 | 81 | 81 | 79 | 155 | 77 |
| | 39 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500mg/ℓ以下 | 188 | 188 | 184 | 346 | 196 |
| | 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| | 41 | ジオスミン | mg/ℓ | 0.00002mg/ℓ以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000003 | 0.000003 |
| | 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00002mg/ℓ以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000003 | 0.000014 |
| | 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| | 44 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005mg/ℓ以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| | 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 5mg/ℓ以下 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 3.2 |
| | 46 | pH値 | — | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 8.2 |
| | 47 | 味 | — | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | — | — |
| | 48 | 臭気 | — | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 藻臭 | 藻臭、カビ臭 |
| | 49 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 2.7 | 3.8 |
| | 50 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.13 | 6.1 | 19.7 |

※表中の「〇〇未満」表示は定量限界値です

〈お願い〉白石貯水場(白石ダム)における釣りの禁止について

市民の大事な水道水源である白石ダムの敷地内に無断で侵入し、釣りをしている人が見受けられます。

水源の保護及び危険防止のため、釣りは禁止しておりますので立ち入らないようお願いいたします。

