

	No.	項目名	単位	水質基準値	浄水 (本城浄水場内)	犬吠埼 (本城系)	猿田町 (企業団系)	原水	
								高田川 (白石取水場)	黒部川 (新宿取水場)
水道が有すべき性状に 関連する 項目	31	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	32	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	0.05	0.05	0.03	0.31	0.24
	33	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.5	0.47
	34	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	29.2	29.9	31.9	32.2	29.8
	36	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.087	0.096
	37	塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	46.3	46.6	54.3	39.4	39.7
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下	82	83	83	161	80
	39	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下	198	203	212	337	210
	40	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	41	ジオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004
	42	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.00001
	43	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満
	44	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	5mg/ℓ以下	1.2	1.2	0.8	2.4	2.9
	46	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.7	7.7	8.5
	47	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
	48	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	藻臭、カビ臭
	49	色度	度	5度以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.7	3.4
	50	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	5.9	19.3

※表中の「〇〇未満」表示は定量限界値です

〈お願い〉 白石貯水場(白石ダム)における 釣りの禁止について

白石ダムは、市民の大事な
水道水源です。
水源の保護及び危険防
止のため、釣りは禁止して
おりますので立ち入らな
いようお願いいたします。

