

市町村・一部事務組合名	銚子市	施設名	長塚埋没処分地
-------------	-----	-----	---------

令和5年度 長塚埋没処分地保有水No.5水質分析結果

検査頻度 No.1及び2:月1回以上、No.31～34及び44:年4回以上、その他:年2回以上

No.	試料採取年月日	廃止基準	4月12日	5月17日	6月22日	7月13日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月6日	1月17日	2月7日	3月6日	
1	電気伝導率	mS/m	-	286	279	296	215	305	640	664	350	553	679	730	654
2	塩化物イオン濃度	mg/L	-	270	310	280	72	330	490	1200	320	970	1400	1100	1000
3	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出			不検出						不検出			
4	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005			<0.0005						<0.0005			
5	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			<0.001						<0.001			
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.1			<0.005						<0.005			
7	有機燐化合物	mg/L	1			<0.1						<0.1			
8	六価クロム化合物	mg/L	0.5			<0.02						<0.02			
9	砒素及びその化合物	mg/L	0.1			<0.005						<0.005			
10	シアン化合物	mg/L	1			<0.1						<0.1			
11	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			<0.0005						<0.0005			
12	トリクロロエチレン	mg/L	0.3			<0.001						<0.001			
13	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
14	ジクロロメタン	mg/L	0.2			<0.001						<0.001			
15	四塩化炭素	mg/L	0.02			<0.0002						<0.0002			
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			<0.0004						<0.0004			
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			<0.001						<0.001			
18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			<0.001						<0.001			
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			<0.001						<0.001			
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			<0.0006						<0.0006			
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02			<0.0002						<0.0002			
22	チウラム	mg/L	0.06			<0.0006						<0.0006			
23	シマジン	mg/L	0.03			<0.0003						<0.0003			
24	チオベンカルブ	mg/L	0.2			<0.001						<0.001			
25	ベンゼン	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
26	セレン及びその化合物	mg/L	0.1			<0.001						<0.001			
27	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			<0.005						<0.005			
28	ほう素及びその化合物	mg/L	50			1.5						1.6			
29	ふっ素及びその化合物	mg/L	15			0.1						0.1			
30	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200			36						28			
31	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6			7.3			7.5			7.4			7.7
32	生物化学的酸素要求量	mg/L	60			1.4		27				3.9			7.0
33	化学的酸素要求量	mg/L	90			38		180				110			160
34	浮遊物質	mg/L	60			31		370				38			67
35	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	5			<1						<1			
36	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/L	30			<1						<1			
37	フェノール類含有量	mg/L	5			<0.005						<0.005			
38	銅含有量	mg/L	3			<0.01						<0.01			
39	亜鉛含有量	mg/L	2			<0.05						<0.05			
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10			0.13						<0.05			
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10			0.16						<0.05			
42	クロム含有量	mg/L	2			<0.02						<0.02			
43	大腸菌群数	個/mL	3000			40						<1			
44	窒素含有量	mg/L	120			100		290				230			310
45	燐含有量	mg/L	16			1.0						1.9			
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10			0.068						0.24			