

仕様書 別紙

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
1	本庁舎B1F 電気室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
2	本庁舎B1F 電気室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
3	本庁舎B1F 電気室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	7	7		1灯式
4	本庁舎B1F 発電機室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		2灯式
5	本庁舎B1F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
6	本庁舎B1F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
7	本庁舎B1F 図面室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
8	本庁舎B1F 図面室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 埋込
9	本庁舎B1F 監視室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	12		2灯式
10	本庁舎B1F 監視室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
11	本庁舎B1F ファン室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
12	本庁舎B1F 機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
13	本庁舎B1F ボイラー室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		1灯式
14	本庁舎B1F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
15	本庁舎B1F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
16	本庁舎B1F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
17	本庁舎B1F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
18	本庁舎B1F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
19	本庁舎B1F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
20	本庁舎B1F 電話交換室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
21	本庁舎B1F 電話交換室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
22	本庁舎B1F 清掃控室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		2灯式
23	本庁舎B1F 清掃控室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
24	本庁舎B1F 機械室奥	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
25	本庁舎B1F 機械室奥	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
26	本庁舎B1F 機械室奥	シリカ		176.0	1	1		
27	本庁舎B1F 機械室奥	直管型蛍光灯	FL20型	176.0	2	2		2灯式
28	本庁舎B1F 機械室大	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	22	22		1灯式
29	本庁舎B1F 機械室大	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		2灯式
30	本庁舎B1F 機械室大	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
31	本庁舎B1F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
32	本庁舎B1F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 埋込
33	本庁舎B1F 廊下	誘導灯		720.0	3	3	○	両面タイプ
34	本庁舎B1F 廊下	誘導灯		720.0	2	2	○	片面タイプ
35	本庁舎B1F 廊下	誘導灯		720.0	3	3	○	壁タイプ

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
36	本庁舎1F 市民ホール	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	74	74		2灯式
37	本庁舎1F 市民ホール	シリカ		176.0	4	4		
38	本庁舎1F 市民ホール	ビーム		176.0	2	2		
39	本庁舎1F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
40	本庁舎1F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
41	本庁舎1F 資料室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	6		2灯式
42	本庁舎1F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
43	本庁舎1F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
44	本庁舎1F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
45	本庁舎1F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
46	本庁舎1F 車いすトイレ	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
47	本庁舎1F トイレ前	ボール球		176.0	14	14		
48	本庁舎1F 消費生活センター	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	32	32		2灯式
49	本庁舎1F 消費生活センター	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 逆富士
50	本庁舎1F 消費生活センター前廊下	ボール球		176.0	18	18		
51	本庁舎1F 売店	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
52	本庁舎1F 付属棟 風除室	円型蛍光灯	FCL20型	176.0	3	3		
53	本庁舎1F 市民相談センター	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	12		2灯式
54	本庁舎1F 市民相談センター	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
55	本庁舎1F 社会福祉課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	56	56		2灯式
56	本庁舎1F 社会福祉課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 埋込
57	本庁舎1F 高齢者福祉課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
58	本庁舎1F 高齢者福祉課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 埋込
59	本庁舎1F 審査会室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
60	本庁舎1F 審査会室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
61	本庁舎1F 空調機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
62	本庁舎1F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
63	本庁舎1F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	4	4		1灯式
64	本庁舎1F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	5	5		1灯式
65	本庁舎1F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	4	4		1灯式
66	本庁舎1F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
67	本庁舎1F 会議室1	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		2灯式
68	本庁舎1F 会議室2	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
69	本庁舎1F 子育て支援課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	40	40		2灯式
70	本庁舎1F 子育て支援課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 埋込
71	本庁舎1F 保険年金室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	40	40		2灯式
72	本庁舎1F 保険年金室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 埋込

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
73	本庁舎1F市民課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	48	48		2灯式
74	本庁舎1F市民課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	18	9	○	2灯式 非常灯 埋込
75	本庁舎1F税務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	28	28		2灯式
76	本庁舎1F税務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
77	本庁舎1F債権管理室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	28	28		2灯式
78	本庁舎1F債権管理室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
79	本庁舎1F会計課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	24	24		2灯式
80	本庁舎1F会計課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 埋込
81	本庁舎1F廊下 全体分	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	130	130		2灯式
82	本庁舎1F廊下 全体分	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	56	28	○	2灯式 非常灯 埋込
83	本庁舎1F廊下 全体分	誘導灯		720.0	6	6	○	両面タイプ
84	本庁舎1F廊下 全体分	誘導灯		720.0	4	4	○	片面タイプ
85	本庁舎1F廊下 全体分	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		5灯式
86	本庁舎1F風除室	ボール球		176.0	4	4		
87	本庁舎2F機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	7	7		1灯式
88	本庁舎2F倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	5	5		1灯式
89	本庁舎2F給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
90	本庁舎2F女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
91	本庁舎2F女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
92	本庁舎2F男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
93	本庁舎2F男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
94	本庁舎2F空調機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	7	7		1灯式
95	本庁舎2F第二委員会室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	32	32		2灯式
96	本庁舎2F第二委員会室	非常灯			4	4	○	100Φ
97	本庁舎2F第一委員会室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	32	32		2灯式
98	本庁舎2F第一委員会室	非常灯			4	4	○	100Φ
99	本庁舎2F全員協議会室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	30	30		2灯式
100	本庁舎2F全員協議会室	非常灯			4	4	○	100Φ
101	本庁舎2F職員待機室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
102	本庁舎2F職員待機室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	5	○	2灯式 非常灯 埋込
103	本庁舎2F議場前廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
104	本庁舎2F議場前廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 埋込
105	本庁舎2F議場前廊下	誘導灯		720.0	4	4	○	両面タイプ
106	本庁舎2F議場前廊下	誘導灯		720.0	3	3	○	片面タイプ
107	本庁舎2F議場前ロビー	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	18	18		2灯式
108	本庁舎2F議場前ロビー	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
109	本庁舎2F議場前ロビー	誘導灯		720.0	2	2	○	両面タイプ

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
 銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
110	本庁舎2F 選挙管理委員会	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	26	26		2灯式
111	本庁舎2F 選挙管理委員会	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	5	○	2灯式 非常灯 逆富士
112	本庁舎2F 2階会議室(南側)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	16		2灯式
113	本庁舎2F 2階会議室(南側)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
114	本庁舎2F 2階会議室(北側)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
115	本庁舎2F 2階会議室(北側)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
116	本庁舎2F 委員会会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
117	本庁舎2F 委員会会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
118	本庁舎2F 総務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		2灯式
119	本庁舎2F 総務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3		2灯式 非常灯 逆富士
120	本庁舎2F 総務打合せ室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
121	本庁舎2F 総務打合せ室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
122	本庁舎2F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
123	本庁舎2F 総務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	24	24		2灯式
124	本庁舎2F 総務課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
125	本庁舎2F 銚子電力	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	6		2灯式
126	本庁舎2F 銚子電力	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
127	本庁舎2F ロビー上	バラストレス水銀灯		176.0	7	7		
128	本庁舎2F ロビー上	レフ		176.0	20	20		
129	本庁舎2F ロビー上	シリカ		176.0	6	6		
130	本庁舎2F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
131	本庁舎2F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
132	本庁舎2F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
133	本庁舎2F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
134	本庁舎2F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
135	本庁舎2F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
136	本庁舎2F 機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
137	本庁舎2F 機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
138	本庁舎2F 打合せ室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	20	20		2灯式
139	本庁舎2F 打合せ室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
140	本庁舎2F 観光商工課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	18	18		2灯式
141	本庁舎2F 観光商工課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
142	本庁舎2F 水産課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	18	18		2灯式
143	本庁舎2F 水産課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
144	本庁舎2F 農産課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	22	22		2灯式
145	本庁舎2F 農産課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
146	本庁舎2F 農業委員会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	34	34		2灯式

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
147	本庁舎2F 農業委員会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 埋込
148	本庁舎2F 情報政策室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	22	22		2灯式
149	本庁舎2F 情報政策室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
150	本庁舎2F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	32	32		2灯式
151	本庁舎2F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	26	13	○	2灯式 非常灯 埋込
152	本庁舎2F 廊下	誘導灯		720.0	5	5	○	両面タイプ
153	本庁舎2F 廊下	誘導灯		720.0	2	2	○	片面タイプ
154	本庁舎3F 空調機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	7	7		1灯式
155	本庁舎3F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	5	5		1灯式
156	本庁舎3F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
157	本庁舎3F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
158	本庁舎3F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
159	本庁舎3F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
160	本庁舎3F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
161	本庁舎3F 市民クラブ	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
162	本庁舎3F 市民クラブ	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
163	本庁舎3F みらい室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
164	本庁舎3F みらい室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
165	本庁舎3F 控え室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
166	本庁舎3F 控え室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
167	本庁舎3F 新風	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
168	本庁舎3F 新風	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
169	本庁舎3F 公明党	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
170	本庁舎3F 公明党	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
171	本庁舎3F 立憲民主党	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	4		2灯式
172	本庁舎3F 立憲民主党	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
173	本庁舎3F 新和会	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	8	8		2灯式
174	本庁舎3F 新和会	非常灯			1	1	○	100Φ
175	本庁舎3F 議長応接室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	10	10		5灯式
176	本庁舎3F 議長応接室	非常灯			1	1	○	100Φ
177	本庁舎3F 議長室	直管型蛍光灯	FLR40型	8.0	30	30		5灯式
178	本庁舎3F 議長室	非常灯			4	4	○	100Φ
179	本庁舎3F 議場前廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	16		2灯式
180	本庁舎3F 議場前廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	8	○	2灯式 非常灯 埋込
181	本庁舎3F 議場前廊下	誘導灯		720.0	4	4	○	両面タイプ
182	本庁舎3F 議場前廊下	誘導灯		720.0	3	3	○	片面タイプ
183	本庁舎3F 議場	水銀灯		22.0	32	32		バイパス工事

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
184	本庁舎3F 議場	バラストレス水銀灯		22.0	45	45		
185	本庁舎3F 議場	シリカ		22.0	32	32		200Φ
186	本庁舎3F 議場	非常灯			3	3	○	150Φ
187	本庁舎3F 議場	非常灯			3	3	○	100Φ
188	本庁舎3F 議場奥	直管型蛍光灯	FLR40型	22.0	2	2		2灯式
189	本庁舎3F 議場奥	直管型蛍光灯	FLR40型	22.0	2	1	○	2灯式 非常灯 埋込
190	本庁舎3F 議場	誘導灯		720.0	8	8	○	片面タイプ
191	本庁舎3F 庁議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
192	本庁舎3F 庁議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
193	本庁舎3F 議会図書室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		2灯式
194	本庁舎3F 議会図書室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
195	本庁舎3F 更衣室(旧局長室)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		2灯式
196	本庁舎3F 更衣室(旧局長室)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
197	本庁舎3F 財政課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	12		2灯式
198	本庁舎3F 財政課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
199	本庁舎3F 会議室(旧部長室)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		2灯式
200	本庁舎3F 会議室(旧部長室)	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
201	本庁舎3F 企画課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	24	24		2灯式
202	本庁舎3F 企画課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	5	○	2灯式 非常灯 逆富士
203	本庁舎3F 事務局長室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
204	本庁舎3F 事務局長室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 逆富士
205	本庁舎3F 議会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	6		2灯式
206	本庁舎3F 議会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
207	本庁舎3F 記者室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	14		2灯式
208	本庁舎3F 記者室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
209	本庁舎3F 放送室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
210	本庁舎3F 機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
211	本庁舎3F 秘書広報課	シリカ		176.0	16	16		
212	本庁舎3F 秘書広報課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	18	18		2灯式
213	本庁舎3F 秘書広報課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
214	本庁舎3F 秘書広報課	直管型蛍光灯	FL20型	176.0	24	24		6灯式
215	本庁舎3F 名誉参与員室	直管型蛍光灯	FL20型	176.0	24	24		6灯式
216	本庁舎3F 名誉参与員室	シリカ		176.0	16	16		
217	本庁舎3F 名誉参与員室	非常灯			2	2	○	100Φ
218	本庁舎3F 第一応接室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		5灯式
219	本庁舎3F 第一応接室	非常灯			1	1	○	100Φ
220	本庁舎3F 市長控室	直管型蛍光灯	FL20型	176.0	6	6		6灯式

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
 銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
221	本庁舎3F 市長控室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	6		2灯式
222	本庁舎3F 市長控室	非常灯			1	1	○	100Φ
223	本庁舎3F 市長室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	20	20		5灯式
224	本庁舎3F 市長室	非常灯			2	2	○	100Φ
225	本庁舎3F 副市長室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		5灯式
226	本庁舎3F 副市長室	非常灯			1	1	○	100Φ
227	本庁舎3F 副市長応接室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	10		5灯式
228	本庁舎3F 副市長応接室	非常灯			1	1	○	100Φ
229	本庁舎3F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
230	本庁舎3F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
231	本庁舎3F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
232	本庁舎3F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
233	本庁舎3F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
234	本庁舎3F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
235	本庁舎3F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	22	22		2灯式
236	本庁舎3F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	14	7	○	2灯式 非常灯 埋込
237	本庁舎3F 廊下	誘導灯		720.0	5	5	○	両面タイプ
238	本庁舎3F 廊下	誘導灯		720.0	2	2	○	片面タイプ
239	本庁舎4F 都市整備課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	30	30		2灯式
240	本庁舎4F 都市整備課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 逆富士
241	本庁舎4F 打合せ室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
242	本庁舎4F 土木室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	30	30		2灯式
243	本庁舎4F 土木室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 逆富士
244	本庁舎4F 生活環境課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	30	30		2灯式
245	本庁舎4F 生活環境課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	6	○	2灯式 非常灯 逆富士
246	本庁舎4F 会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	6		2灯式
247	本庁舎4F 会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
248	本庁舎4F 道路境界資料室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
249	本庁舎4F 道路境界資料室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 埋込
250	本庁舎4F 機械室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		1灯式
251	本庁舎4F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
252	本庁舎4F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
253	本庁舎4F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
254	本庁舎4F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
255	本庁舎4F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
256	本庁舎4F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
257	本庁舎4F 監査委員事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	16		2灯式

(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
258	本庁舎4F 監査委員事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 埋込
259	本庁舎4F 生涯学習室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	16		2灯式
260	本庁舎4F 生涯学習室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4		2灯式 非常灯 埋込
261	本庁舎4F 学校教育課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	24	24		2灯式
262	本庁舎4F 学校教育課	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
263	本庁舎4F 教育総務室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	22	22		2灯式
264	本庁舎4F 教育総務室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	6	3	○	2灯式 非常灯 埋込
265	本庁舎4F 教育長室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	12		2灯式
266	本庁舎4F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	20	20		2灯式
267	本庁舎4F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	8	○	2灯式 非常灯 埋込
268	本庁舎4F 廊下	誘導灯		720.0	4	4	○	両面タイプ
269	本庁舎5F 研修室	直管型蛍光灯	FL20型	176.0	20	20		5灯式
270	本庁舎5F 研修室	非常灯			4	4	○	100Φ
271	本庁舎5F 理髪室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	4		2灯式
272	本庁舎5F 理髪室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	4	2	○	2灯式 非常灯 逆富士
273	本庁舎5F 組合事務室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	12	12		2灯式
274	本庁舎5F 組合事務室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	5	○	2灯式 非常灯 逆富士
275	本庁舎5F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	26	26		2灯式
276	本庁舎5F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	8	○	2灯式 非常灯 逆富士
277	本庁舎5F 職員厚生室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	16	16		2灯式
278	本庁舎5F 職員厚生室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
279	本庁舎5F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	8	8		2灯式
280	本庁舎5F 廊下	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	10	5	○	2灯式 非常灯 埋込
281	本庁舎5F 廊下	誘導灯		176.0	2	2	○	両面タイプ
282	本庁舎5F 給湯室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
283	本庁舎5F 旧電話交換室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
284	本庁舎5F 女子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	2	2		1灯式
285	本庁舎5F 女子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
286	本庁舎5F 男子WC	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	3	3		1灯式
287	本庁舎5F 男子WC	直管型蛍光灯	FL10型	176.0	2	2		1灯式
288	本庁舎5F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40型	176.0	1	1		1灯式
289	付属棟 浴室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	2	2		1灯式
290	付属棟 現業員控室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	10	10		2灯式
291	付属棟 現業員控室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
292	付属棟 現業評議会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	6	6		2灯式
293	付属棟 現業評議会事務局	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	6	3	○	2灯式 非常灯 逆富士
294	付属棟 第二会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	12	12		2灯式



(参考)既設照明及び導入対象リスト  
銚子市役所

No.	設置場所	仕様	既設ランプ種類	月間点灯 (h)	既存 数量	LED 導入数量	器具交換	備考
295	付属棟 第二会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	12	6	○	2灯式 非常灯 逆富士
296	付属棟 第一会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	12	12		2灯式
297	付属棟 第一会議室	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	12	6	○	2灯式 非常灯 逆富士
298	付属棟 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	10	10		2灯式
299	付属棟 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
300	付属棟 倉庫2	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	2	2		2灯式
301	付属棟 倉庫2	直管型蛍光灯	FLR40型	90.0	2	1	○	2灯式 非常灯 逆富士
302	車庫棟 防災倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	6	6		2灯式
303	車庫棟 防災倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	8	4	○	2灯式 非常灯 逆富士
304	付属棟 書庫	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	40	20	○	トラフ型器具交換
305	付属棟 書庫	直管型蛍光灯	FL20型	110.0	2	2	○	防犯灯器具交換
306	車庫棟 生活環境課倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	4	4		2灯式
307	車庫棟 生活環境課倉庫	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	4	2	○	2灯式 非常灯 逆富士
308	外部 バス控え室	直管型蛍光灯	FL20型	110.0	1	1	○	防犯灯器具交換
309	外部 バス控え室	直管型蛍光灯	FLR40型	110.0	2	2		2灯式
310	外部 バス駐車場外灯	水銀灯		110.0	1	1		バイパス工事
311	外部 入口上	水銀灯		110.0	6	6		バイパス工事
312	外部 外灯	水銀灯		110.0	7	7		バイパス工事
313	外部 外灯	水銀灯		264.0	4	4		バイパス工事
314	全体	誘導灯パネル			62	62		付属品数

導入数計(誘導灯パネル除く)

2,709

※上記は参考で、異なる場合もある。