

市有建築物の耐震化状況

銚子市

令和8年3月

はじめに

銚子市耐震改修促進計画に定められたことを受け、本資料において市有建築物の耐震化状況を公表します。

1 対象建築物

特定建築物^{※1)}及び震災時に応急活動の拠点となる建築物等^{※2)}の耐震化状況を公表しています。

2 耐震性能の評価方法

- ・新耐震基準^{※3)}による建築物は、耐震性能を有すると考えられますが、旧耐震基準^{※3)}による建築物は、現行基準に適していないため、定められた方法によって耐震性能の有無を確認する必要があります。
- ・旧耐震基準の耐震性能については、建築物が保有する地震に対する耐力を耐震診断^{※4)}によって得られる構造耐震指標値（以下、 I_s 値）によって評価されます。
- ・ I_s 値については、「国土交通省告示第184号」において評価基準が示されており、 I_s 値が0.6以上の場合、要求される耐震性能を有し、 I_s 値が0.6未満の場合、耐震性能が低く、耐震改修の必要性があると評価されます。

ただし、「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」によると、「 I_s 値にして0.6以上の建物には中破^{※5)}以上の被害は生じていない。ただし、これよりも低い I_s 値の建物全てに確定的に被害が生じるのではなく、 I_s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなり、被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある点に留意されたい。この理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること（すなわち入力地震動のばらつき）、材料強度、強度・靱性の評価、施工などのばらつき（すなわち構造性能のばらつき）が存在することが考えられる。」と解説されています。

また、鉄筋コンクリート造で第一次診断法（壁や柱の量により算定する簡便法）による場合、 I_s 値0.8が判断の基準となります。

※1) 特定建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条による「特定既存耐震不適格建築物」と同等の用途・規模のものをいいます。

※2) 震災時に応急活動の拠点となる建築物等とは、「銚子市地域防災計画」に記載されている防災活動拠点及び指定避難所施設、医療救護・救援施設、ライフライン施設等をいいます。

※3) 耐震基準とは、建築基準法における構造関係規定によって定められている建築構造における技術的基準のことで、昭和56年（1981年）6月の改正時において大幅に改定されました。

本資料においては、改正前の基準によって建築された建築物を「旧耐震基準」、改正後の基準によって建築された建築物を「新耐震基準」としています。

※4) 耐震診断とは、第一次、第二次、及び第三次診断法まであり、診断次数が高くなるほど、より精密な診断法となります。

※5) 中破とは、地震により柱や耐震壁にせん断ひびわれが生じている状態をいいます。

3 市有建築物の耐震化状況

(1) 凡例

用途区分	①	学校	②	病院・診療所	③	劇場、集会場等
	④		⑤		⑥	賃貸共同住宅等
	⑦	社会福祉施設等	⑧	消防庁舎	⑨	
	⑩	一般庁舎	⑪	その他		
構造形式	RC	鉄筋コンクリート造		WRC	壁式鉄筋コンクリート造	
	S	鉄骨造		SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造	
	CB	コンクリートブロック造				
耐震基準	旧	旧耐震基準（1981年（昭和56年）5月31日以前の耐震基準で建築されたもの）				
	新	新耐震基準（1981年（昭和56年）6月1日以降の耐震基準で建築されたもの）				
耐震化状況	-	耐震基準が「新基準」の建築物				
	未診断	耐震基準が「旧基準」の建築物				
	数値標記	耐震基準が「旧基準」で診断済の建築物の最小Is値				
	補強済	耐震基準が「旧基準」で診断済・補強済の建築物				
分類	I	特定建築物かつ震災時に応急活動の拠点となる建築物等				
	II	特定建築物（「震災時に応急活動の拠点となる建築物等」を除く。）				
	III	震災時に応急活動の拠点となる建築物等（特定建築物を除く。）				
防災上の種別	A	災害対策の指揮・実行、応急復旧活動、災害情報の発信収集を行う施設				
	B	医療救護施設、負傷者の受け入れとなる施設				
	C	避難者の受け入れとなる施設				
	D	ライフライン施設（上・下水道施設等）				
	E	社会福祉施設等				
	-	その他の施設				
備考						

(2) 総括表

(ア) 対象建築物全体（特定建築物及び震災時に応急活動の拠点となる建築物等）（単位：棟）

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) /a
				診断性 有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)				
						補強済 (g)	未補強 (h)			
市全体	152	66	86	75	21	54	46	8	11	87.5%

(イ) 特定建築物かつ震災時に応急活動の拠点となる建築物等（単位：棟）

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) /a
				診断性 有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)				
						補強済 (g)	未補強 (h)			
市全体	50	27	23	23	3	20	18	2	0	96.0%

(ウ) 特定建築物（単位：棟）

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) /a
				診断性 有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)				
						補強済 (g)	未補強 (h)			
市全体	63	32	31	31	7	24	21	3	0	95.2%

(エ) 震災時に応急活動の拠点となる建築物等（特定建築物含む）（単位：棟）

	総棟数 (a)	新耐震 基準 (b)	旧耐震 基準 (c)	診断済 (d)					未診断 (i)	耐震化率 (b+e+g) /a
				診断性 有 (e)	要補強 (f)	補強済 (g)				
						補強済 (g)	未補強 (h)			
市全体	139	61	78	67	17	50	43	7	11	87.1%

(3) 市有建築物の耐震化状況リスト

No	担当課名称	施設名称	建物(棟)名称	所在地	用途区分	構造・規模等			完成年(西暦)	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
						構造	延べ面積(m ²)	階数						
1	財政課	銚子市役所	高層棟(中央)	若宮町1-1	⑩	SRC	7,543	8F+1F	1975	旧	0.13	I	A	(防災活動拠点)
2	財政課	銚子市役所	議会棟(西棟)	若宮町1-1	⑩	RC	2,436	3F	1975	旧	0.33	I	A	(防災活動拠点)
3	財政課	(旧)第六中学校(22)	管理・特別教室棟	野尻町553	⑪	RC	2,051	3F	1992	新	-	II	-	使用休止中
4	子育て支援課	第二保育所		後飯町6-20	⑦	RC	1,390	2F	1986	新	-	II	E	
5	子育て支援課	第四保育所		唐子町8-13	⑦	RC	836	2F	1981	旧	0.62	II	E	
6	健康づくり課	銚子市立病院	A棟	前宿町597	②	RC	10,229	4F+1F	1984	新	-	I	B	
7	健康づくり課	銚子市立病院	B棟	前宿町597	②	RC	2,378	3F	1985	新	-	I	B	
8	健康づくり課	銚子市立病院	E棟	前宿町597	②	RC	3,476	3F+1F	1990	新	-	II	-	使用休止中
9	健康づくり課	銚子市保健福祉センター	すこやかなまなびの城	若宮町4-8	⑦	RC	5,272	3F+1F	2006	新	-	I	C	(指定避難所)
10	健康づくり課	銚子市立病院医師宿舎	医師宿舎	台町2140	⑪	RC	1,469	4F	1984	新	-	II	-	使用休止中
11	都市整備課	榑町市営住宅	A棟(漁民住宅)	榑町5124-1	⑥	RC	1,027	4F	1968	旧	補強済	II	-	
12	都市整備課	榑町市営住宅	B棟(漁民住宅)	榑町5124-1	⑥	RC	1,027	4F	1968	旧	補強済	II	-	
13	都市整備課	明神町市営住宅	A棟(改良住宅)	明神町2-215-2	⑥	WRC	1,248	4F	1969	旧	1.02	II	-	
14	都市整備課	天王台市営住宅	漁民住宅	天王台10131-2	⑥	RC	1,081	4F	1971	旧	補強済	II	-	
15	都市整備課	大谷津市営住宅	B棟	春日町1076-3	⑥	WRC	1,004	4F	1977	旧	1.03	II	-	
16	都市整備課	大谷津市営住宅	C棟	春日町1076-3	⑥	WRC	1,004	4F	1978	旧	1.14	II	-	
17	都市整備課	大谷津市営住宅	D棟	春日町1076-3	⑥	WRC	1,004	4F	1979	旧	1.03	II	-	
18	都市整備課	小畑新町市営住宅	C棟	小畑新町8060-1	⑥	RC	1,035	4F	1983	新	-	II	-	
19	都市整備課	小畑新町市営住宅	D棟	小畑新町8060-1	⑥	RC	1,035	4F	1987	新	-	II	-	
20	学校教育課	清水小学校(15-1,2)	特別・普通教室棟	清水町2894	①	RC	1,593	3F	1965	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
21	学校教育課	清水小学校(1-1,2)	管理・普通教室棟	清水町2894	①	RC	1,079	2F	1969	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
22	学校教育課	清水小学校(27)	特別教室棟	清水町2894	①	RC	1,192	2F	2000	新	-	I	C	(指定避難所)
23	学校教育課	飯沼小学校(1-1)	管理・普通教室棟	前宿町1200	①	RC	1,235	3F	1959	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
24	学校教育課	飯沼小学校(1-2,3,4)	普通教室棟	前宿町1200	①	RC	1,789	3F	1960	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
25	学校教育課	明神小学校(22-1,2)	普通教室棟	明神町1-1	①	RC	1,942	3F	1971	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
26	学校教育課	明神小学校(30)	管理特別教室棟	明神町1-1	①	RC	1,794	3F	1982	新	-	I	C	(指定避難所)
27	学校教育課	明神小学校(31)	普通教室棟	明神町1-1	①	RC	1,541	3F	1982	新	-	I	C	(指定避難所)
28	学校教育課	本城小学校(1-1,2)	普通教室棟	本城町4-226	①	RC	1,765	3F	1961	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
29	学校教育課	本城小学校(21)	管理・特別教室棟	本城町4-226	①	RC	1,921	3F	1980	旧	0.77	I	C	(指定避難所)
30	学校教育課	春日小学校(3-1,2)	普通教室棟	春日町287	①	RC	1,587	3F	1963	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
31	学校教育課	春日小学校(21-1)	特別教室棟	春日町287	①	RC	1,315	2F	1981	旧	1.33	I	C	(指定避難所)
32	学校教育課	春日小学校(27-1)	屋内運動場	春日町287	①	RC	1,738	2F	2002	新	-	I	C	(指定避難所)
33	学校教育課	海上小学校(2-1,6)	普通教室棟	垣根町1-370	①	RC	1,505	3F	1970	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
34	学校教育課	海上小学校(3-1,2)	管理棟	垣根町1-370	①	RC	1,234	2F	1967	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
35	学校教育課	高神小学校(19)	管理・特別・普通教室棟	犬吠埼10222-1	①	RC	2,584	2F	1987	新	-	I	C	(指定避難所)
36	学校教育課	高神小学校(20)	特別・普通教室棟	犬吠埼10222-1	①	RC	2,473	3F	1987	新	-	I	C	(指定避難所)
37	学校教育課	船木小学校(21)	管理・特別・普通教室棟	船木町140	①	RC	2,947	3F	1993	新	-	I	C	(指定避難所)
38	学校教育課	椎柴小学校(17)	特別・普通教室棟	小船木町1-385	①	RC	1,573	2F	1996	新	-	I	C	(指定避難所)
39	学校教育課	双葉小学校(1)	教室棟	東芝町8-5	①	RC	5,488	4F	2008	新	-	I	C	(指定避難所)
40	学校教育課	双葉小学校(2)	アリーナ棟	東芝町8-5	①	RC	1,011	3F	2008	新	-	I	C	(指定避難所)
41	学校教育課	第一中学校(17-1,2)	特別・普通教室棟	明神町1-1	①	RC	1,697	3F	1961	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
42	学校教育課	第一中学校(26)	普通教室棟	明神町1-1	①	RC	1,444	4F	1974	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
43	学校教育課	第一中学校(29)	管理・特別・普通教室棟	明神町1-1	①	RC	2,725	4F	1979	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
44	学校教育課	第一中学校(32)	屋内運動場	明神町1-1	①	RC	1,402	2F	1981	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
45	学校教育課	第二中学校(12-1,2)	管理・普通教室棟	犬吠埼10292-49	①	RC	2,495	4F	1971	旧	補強済	I	C	(指定避難所)

No	担当課名称	施設名称		所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
		建物(棟)名称				構造	延べ面積 (㎡)	階数						
46	学校教育課	第三中学校(1-1,2)	特別・普通教室棟	東小川町2348	①	RC	1,222	3F	1959	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
47	学校教育課	第三中学校(1-3,4)	特別・普通教室棟	東小川町2348	①	RC	1,196	3F	1960	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
48	学校教育課	銚子中学校(23)	屋内運動場	唐子町31-2	①	RC	1,981	2F	1991	新	-	I	C	(指定避難所)
49	学校教育課	銚子中学校(29)	管理・普通教室棟	唐子町31-2	①	RC	3,140	3F	1990	新	-	I	C	(指定避難所)
50	学校教育課	銚子西中学校(23)	普通教室棟	長塚町3-620	①	RC	1,635	4F	1975	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
51	学校教育課	銚子西中学校(29)	管理・普通教室棟	長塚町3-620	①	RC	1,717	4F	1984	新	-	I	C	(指定避難所)
52	学校教育課	銚子西中学校(30)	特別教室棟	長塚町3-620	①	RC	1,754	3F	1984	新	-	I	C	(指定避難所)
53	学校教育課	銚子西中学校(38)	屋内運動場	長塚町3-620	①	RC	1,254	2F	1992	新	-	I	C	(指定避難所)
54	学校教育課	銚子高等学校(42-1)	専攻科棟	春日町2689	①	RC	1,395	3F	1982	新	-	I	C	(指定避難所)
55	学校教育課	銚子高等学校(51)	音楽棟	春日町2689	①	RC	1,278	3F	1998	新	-	I	C	(指定避難所)
56	学校教育課	銚子高等学校(52)	管理棟	春日町2689	①	RC	1,085	3F	2010	新	-	I	C	(指定避難所)
57	学校教育課	銚子高等学校(53)	普通教室棟	春日町2689	①	RC	5,233	3F	2010	新	-	I	C	(指定避難所)
58	学校教育課	銚子高等学校(54)	特別教室棟	春日町2689	①	RC	3,444	3F	2010	新	-	I	C	(指定避難所)
59	学校教育課	銚子高等学校(55)	体育館棟	春日町2689	①	RC	4,259	2F	2010	新	-	I	C	(指定避難所)
60	社会教育課	銚子市体育館		前宿町1140	⑩	RC・S	3,836	2F	1965	旧	補強済	I	C	(指定避難所)
61	社会教育課	銚子市公民図書館		新生町2-1-5	⑪	RC	1,420	3F	1983	新	-	II	-	
62	社会教育課	銚子市青少年文化会館		前宿町1046	③	RC	6,841	5F	1971	旧	0.48	II	-	使用休止中
63	消防本部	銚子市消防本部		唐子町371-2	⑧	RC	2,404	3F	2016	新	-	I	A	(防災活動拠点)
64	財政課	銚子市役所	低層棟(東棟)	若宮町1-1	⑩	RC	2,202	2F	1975	旧	0.48	III	A	(防災活動拠点)
65	財政課	銚子市役所	付属棟	若宮町1-1	⑩	S	1,052	2F	1975	旧	未診断	III	A	(防災活動拠点)
66	健康づくり課	銚子市立病院	MRI棟	前宿町597	②	RC	252	2F	2001	新	-	III	B	
67	観光商工課	勤労コミュニケーションセンター		若宮町1-1	③	RC	416	2F	1982	新	-	III	C	(指定避難所)
68	観光商工課	さるだ学集館 (旧)猿田小学校(1)	普通教室棟	猿田町1179-2	⑪	RC	707	2F	1974	旧	1.03	III	C	(指定避難所)
69	観光商工課	さるだ学集館 (旧)猿田小学校(5)	屋内運動場	猿田町1179-2	⑪	S	549	2F	1979	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
70	観光商工課	さるだ学集館 (旧)猿田小学校(9)	特別教室棟	猿田町1179-2	⑪	RC	614	2F	1995	新	-	III	C	(指定避難所)
71	生活環境課	銚子市衛生センター	し尿処理棟	三崎町3-76	⑪	RC	2,571	2F	1992	新	-	III	D	
72	学校教育課	清水小学校(20)	屋内運動場	清水町2894	①	S	982	2F	1972	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
73	学校教育課	清水小学校(26)	昇降室・便所棟	清水町2894	①	RC	379	3F	1995	新	-	III	C	(指定避難所)
74	学校教育課	飯沼小学校(4)	特別教室棟	前宿町1200	①	RC	501	2F	1966	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
75	学校教育課	飯沼小学校(7)	屋内運動場	前宿町1200	①	RC・S	792	2F	1970	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
76	学校教育課	飯沼小学校(15)	便所棟	前宿町1200	①	RC	106	2F	1997	新	-	III	C	(指定避難所)
77	学校教育課	明神小学校(25)	屋内運動場	明神町1-1	①	RC	867	2F	1973	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
78	学校教育課	本城小学校(1-4)	便所棟	本城町4-226	①	RC	94	2F	1962	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
79	学校教育課	本城小学校(8-1,2)	特別教室棟	本城町4-226	①	RC	687	2F	1968	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
80	学校教育課	本城小学校(8-3)	普通教室棟	本城町4-226	①	RC	431	2F	1968	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
81	学校教育課	本城小学校(16)	屋内運動場	本城町4-226	①	RC・S	623	2F	1973	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
82	学校教育課	春日小学校(1-1,2)	特別・普通教室棟	春日町287	①	RC	857	2F	1967	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
83	学校教育課	春日小学校(17)	管理棟	春日町287	①	RC	346	2F	1974	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
84	学校教育課	海上小学校(8)	屋内運動場	垣根町1-370	①	S	746	2F	1978	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
85	学校教育課	高神小学校(13)	屋内運動場	犬吠崎10222-1	①	S	504	1F	1966	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
86	学校教育課	船木小学校(10)	屋内運動場	船木町140	①	S	573	2F	1978	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
87	学校教育課	椎柴小学校(1)	管理・普通教室棟	小船木町1-385	①	RC	653	2F	1969	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
88	学校教育課	椎柴小学校(8)	屋内運動場	小船木町1-385	①	S	339	1F	1968	旧	補強済	III	C	(指定避難所)
89	学校教育課	椎柴小学校(18)	便所棟	小船木町1-385	①	CB	32	1F	1996	新	-	III	C	(指定避難所)
90	学校教育課	豊里小学校(1)	管理・特別教室棟	笹本町360	①	RC	874	2F	1968	旧	補強済	III	C	(指定避難所)

No	担当課名称	施設名称		所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
		建物(棟)名称	構造			延べ面積 (㎡)	階数							
91	学校教育課	豊里小学校(2)	渡り・便所棟	笹本町360	①	RC	203	2F	1967	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
92	学校教育課	豊里小学校(3)	普通教室棟	笹本町360	①	RC	632	2F	1967	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
93	学校教育課	豊里小学校(12)	屋内運動場	笹本町360	①	S	508	2F	1976	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
94	学校教育課	豊里小学校(20)	管理教室棟	笹本町360	①	RC	201	1F	1994	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
95	学校教育課	豊里小学校(21)	特別・普通教室棟	笹本町360	①	RC	794	2F	1994	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
96	学校教育課	第二中学校(10)	特別教室棟	犬吠埼10292-49	①	RC	493	2F	1962	旧	0.87	Ⅲ	C	(指定避難所)
97	学校教育課	第二中学校(16)	屋内運動場	犬吠埼10292-49	①	S	702	2F	1971	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
98	学校教育課	第二中学校(27)	特別教室棟	犬吠埼10292-49	①	RC	269	1F	1979	旧	1.4	Ⅲ	C	(指定避難所)
99	学校教育課	第三中学校(10-12)	屋内運動場	東小川町2348	①	S	714	2F	1970	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
100	学校教育課	第三中学校(1-7)	昇降室・便所棟	東小川町2348	①	RC	297	3F	1992	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
101	学校教育課	第三中学校(16)	特別教室棟	東小川町2348	①	RC	2,430	2F	1980	旧	0.90	Ⅲ	C	(指定避難所)
102	学校教育課	銚子中学校(1)	普通教室棟	唐子町31-2	①	RC	570	2F	1953	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
103	学校教育課	銚子中学校(2-1,2)	特別・普通教室棟	唐子町31-2	①	RC	973	2F	1955	旧	0.77	Ⅲ	C	(指定避難所)
104	学校教育課	銚子中学校(27)	普通教室棟	唐子町31-1	①	RC	432	2F	1971	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
105	学校教育課	銚子高等学校(45)	合宿所棟	春日町2689	①	RC	1,063	2F	1981	旧	補強済	Ⅲ	C	(指定避難所)
106	社会教育課	ジオパーク・芸術センター (旧)第八中学校(11)	屋内運動場	八木町1777-1	⑩	RC・S	511	1F	1969	旧	0.30	Ⅲ	C	(指定避難所)
107	社会教育課	ジオパーク・芸術センター (旧)第八中学校(19)	管理・特別・普通教室棟	八木町1777-1	⑩	RC	2,858	2F	1989	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
108	社会教育課	市民センター	A	小畑新町7756	③	RC	151	1F	1964	旧	3.50	Ⅲ	C	(指定避難所)
109	社会教育課	市民センター	B	小畑新町7756	③	RC	192	1F	1970	旧	0.99	Ⅲ	C	(指定避難所)
110	社会教育課	市民センター	C,D,E	小畑新町7756	③	RC	953	1F	1964	旧	0.98	Ⅲ	C	(指定避難所)
111	社会教育課	市民センター	F	小畑新町7756	③	RC	1,143	1F	1985	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
112	社会教育課	東部地区コミュニティセンター		本町1594	③	RC	375	2F	1987	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
113	社会教育課	海上地区コミュニティセンター		松岸町2-188-1	③	RC	332	2F	1986	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
114	社会教育課	豊里地区コミュニティセンター		笹本町359-1	③	RC	353	2F	1984	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
115	社会教育課	スポーツコミュニティセンター		西小川町5000	③	RC	1,336	1F	1989	新	-	Ⅲ	C	(指定避難所)
116	水道局	芦崎終末処理場	ポンプ棟	芦崎町1102	⑩	RC	419	1F	1978	旧	未診断	Ⅲ	D	
117	水道局	芦崎終末処理場	ブローアール棟	芦崎町1102	⑩	RC	1,019	1F	1979	旧	未診断	Ⅲ	D	
118	水道局	芦崎終末処理場	管理棟	芦崎町1102	⑩	RC	2,408	2F+1F	1980	旧	0.15	Ⅲ	D	
119	水道局	芦崎終末処理場	自家発電機棟	芦崎町1102	⑩	RC	254	1F	1981	旧	未診断	Ⅲ	D	
120	水道局	芦崎終末処理場	塩素注入機棟	芦崎町1102	⑩	RC	127	1F	1979	旧	未診断	Ⅲ	D	
121	水道局	芦崎終末処理場	ボイラー棟	芦崎町1102	⑩	RC	636	2F	1985	旧	未診断	Ⅲ	D	
122	水道局	豊里住宅団地終末処理場	管理棟	豊里台1-1044-146	⑩	RC	148	2F	1975	旧	未診断	Ⅲ	D	
123	水道局	本城浄水場(1)	送水ポンプ・変電室棟	本城町6-1308	⑩	RC	361	1F	1964	旧	2.06	Ⅲ	D	
124	水道局	本城浄水場(2)	送水ポンプ棟	本城町6-1308	⑩	RC	95	1F	1973	旧	2.97	Ⅲ	D	
125	水道局	本城浄水場(5)	2系急速濾過池上屋棟	本城町6-1308	⑩	WRC	9	1F	1967	旧	0.31	Ⅲ	D	
126	水道局	本城浄水場(9)	薬品注入棟	本城町6-1308	⑩	WRC・CB	100	3F	1964	旧	0.2	Ⅲ	D	
127	水道局	本城浄水場(10)	次亜鉛注入室棟	本城町6-1308	⑩	RC	89	2F	1986	新	-	Ⅲ	D	
128	水道局	本城浄水場(11)	水質試験室2	本城町6-1308	⑩	RC	176	2F	1998	新	-	Ⅲ	D	
129	水道局	本城浄水場(12)	排水排泥池上屋	本城町6-1308	⑩	RC	17	1F	1975	旧	1.4	Ⅲ	D	
130	水道局	白石貯水場	管理棟	白石町80	⑩	WRC・CB	80	2F	1958	旧	0.67	Ⅲ	D	
131	水道局	白石取水場	ポンプ棟	白石町15012-19	⑩	S	170	1F	2000	新	-	Ⅲ	D	
132	水道局	新宿取水場	電気室棟	東庄町新宿1380	⑩	RC	158	1F	1968	旧	0.69	Ⅲ	D	
133	水道局	新宿取水場	取水ポンプ棟	東庄町新宿1380	⑩	S	123	1F	1994	新	-	Ⅲ	D	
134	水道局	新宿取水場	粉末活性炭注入棟	東庄町新宿1380	⑩	S	207	2F	2001	新	-	Ⅲ	D	
135	水道局	新宿取水場	電気棟	東庄町新宿1380	⑩	RC	538	2F	2002	新	-	Ⅲ	D	

No	担当課名称	施設名称		所在地	用途区分	構造・規模等			完成年 (西暦)	耐震 基準	耐震化 状況	分類	防災上 の種別	備 考
		建物(棟)名称				構造	延べ面積 (㎡)	階数						
136	水道局	新宿取水場	高度浄水処理棟	東庄町新宿1380	⑪	RC	683	2F	2004	新	-	Ⅲ	D	
137	水道局	大谷津団地ポンプ所	ポンプ所	三崎町1-460-47	⑪	RC	1,236	2F+1F	1977	旧	未診断	Ⅲ	D	
138	水道局	笹本町増圧ポンプ所	ポンプ上屋	笹本町434	⑪	S	83	1F	1976	旧	0.62	Ⅲ	D	
139	水道局	下水道唐子ポンプ場	ポンプ場	唐子町22-2	⑪	RC	914	2F	1993	新	-	Ⅲ	D	
140	水道局	後飯町増圧ポンプ所	増圧ポンプ上屋	後飯町6-19	⑪	CB	54	1F	1956	旧	未診断	Ⅲ	D	
141	水道局	請持町受水配水場	薬品注入室	請持町803	⑪	CB	61	1F	1982	新	-	Ⅲ	D	
142	水道局	春日台配水場	電気室上屋	春日町2777	⑪	CB	13	1F	1962	旧	未診断	Ⅲ	-	使用休止中
143	水道局	上野町配水場	ポンプ室時上屋他	上野町58	⑪	CB	174	1F	1976	旧	未診断	Ⅲ	D	
144	水道局	豊里台配水場	計装室	豊里台1-1239-18	⑪	RC	24	1F	2008	新	-	Ⅲ	D	
145	水道局	笠上町高区配水場	計装室	笠上町6108	⑪	RC	7	1F	1989	新	-	Ⅲ	D	
146	水道局	愛宕町高区配水場	計装室	天王台1421	⑪	CB	10	1F	1985	新	-	Ⅲ	D	
147	水道局	三崎町高区配水場	計装室	三崎町3-43-6	⑪	RC	7	1F	2007	新	-	Ⅲ	D	
148	水道局	水道局管理本館	管理棟	本城町5-1496	⑪	RC	1,575	2F	2018	新	-	Ⅲ	D	
149	消防本部	消防署西部分署	庁舎	野尻町1834-2	⑧	RC	231	2F	1988	新	-	Ⅲ	A	
150	消防本部	消防署西部分署	車庫棟	野尻町1833-3	⑧	S	60	1F	2018	新	-	Ⅲ	A	
151	消防本部	消防署西部分署	渡り廊下	野尻町1834-2	⑧	S	10	1F	2018	新	-	Ⅲ	A	
152	消防本部	消防署東部分署		小畑町7334-1	⑧	RC	502	2F	2018	新	-	Ⅲ	A	